



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

- São Roque – Terra do Vinho, Bonita por Natureza -

GABINETE DO PREFEITO

Ofício n.º 331/2019-GP

São Roque, 14 de maio de 2019

Assunto: Ofício Vereador nº 403/2019 – Comissão
de Assuntos Relevantes - CAR

Senhor Vereador,

Reportando-nos ao ofício em referência, vimos proceder ao encaminhamento das informações prestadas pelo Engenheiro Civil Fredy Wiliam Correia Vieira, do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente.

Colocando-nos ao inteiro dispor, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos mais altos cumprimentos.

CLAUDIO JOSÉ DE GOES
PREFEITO

Ao
Ilustríssimo Senhor
Júlio Antonio Mariano
MD Vereador
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

WMN.-

Prefeitura da Estância Turística de São Roque


Rua São Paulo, 966 – Taboão – 18135-125 - São Roque - SP

www.saoroque.sp.gov.br

PABX: (11) 4784-8500

Gabinete: (11) 4784-8523 ou 4874-8591

E-mail: gabinete@saoroque.sp.gov.br



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

De: Eng.º Fredy William Correia Vieira

02/05/2019

Para: Gerente Eng.º Arthur Boccato

Em resposta ao ofício Vereador nº 0403 / 2019, informo que seguem as informações solicitadas ao nobre vereador.

Considerando a solicitação do nobre vereador, referente ao pedido da qualidade das obras das UBS do Bairro Taboão e UBS do Bairro do Guaçu, podemos observamos que:

A obra de construção da UBS do Bairro do Taboão se encontra abandonada, as paredes estão na altura de 2,85 m e parcialmente chapiscadas, a parte elétrica só os conduites executados, mas sem condições de uso o que é visivelmente fácil de avaliar, necessitando para sua finalização executar a parte elétrica, hidráulica, cobertura, piso, revestimentos, esquadrias e pinturas, na qual foi apresentado os projetos pela empresa Barioni Engenharia Ltda, bem como possui a ART (Anotação de responsabilidade técnica) do Engenheiro responsável técnico da execução da obra.

Já a obra UBS do Bairro do Guaçu, se encontra abandonada, as paredes estão todas chapiscadas, possui laje em toda a obra, necessitando fazer a parte elétrica, hidráulica, revestimentos, cobertura, instalação de esquadrias e pintura, na qual foram apresentados os projetos pela empresa Somantech Serviços de Construção Eireli – ME, bem como possui a ART (Anotação de responsabilidade técnica) do Engenheiro responsável técnico da execução da obra.

Eng.º Fredy William Correia Vieira

Eng. Civil