

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque




Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoque@camarasaoque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

REQUERIMENTO Nº 26/2018

☒ Aprovado	☐ Rejeitado
☒ POR UNANIMIDADE	
Com _____ voto(s) Favoráveis e _____ voto(s) Contrários	
Em 05/03/2018	

Solicita informações sobre as providências que estão sendo adotadas referentes à laje central da EMEF de Canguera - Professor Euclides de Oliveira, um vez que a mesma encontra-se selada e oferece risco aos alunos, professores, funcionários e demais pessoas que frequentam o prédio público..


José Alexandre Pierroni Dias
Médico Veterinário
2º Secretário

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Considerando que em 15 de Fevereiro, foi encaminhado por este Vereador à Defesa Civil, o Ofício Vereador nº152, relatando a situação de risco que a laje da referida EMEF, que se encontra selada, está oferecendo aos funcionários e alunos que diariamente frequentam o local.

Considerando que providências precisam ser tomadas com urgência, a fim de evitar que venha ocorrer uma tragédia na escola.

Considerando que uma das funções precípua do Vereador é fiscalizar os atos praticados pela Administração Pública, sejam eles por ação ou omissão.

Posto isto, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Vereador da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, REQUER ao Egrégio Plenário observadas as formalidades regimentais vigentes, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, a fim de que se digne informar e encaminhar a esta Casa de Leis o que se segue:

1. Informar se a Defesa Civil notificou essa Administração sobre a situação da laje da EMEF.
2. Se sim, informar quais providências estão sendo adotadas para solucionar o problema apresentado.

Sala das Sessões, Dr. Júlio Arantes de Freitas, 28 de fevereiro de 2018


MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO
GUTO ISSA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETS 28/02/2018 - 10:35 975/2018

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

OFÍCIO VEREADOR Nº 152/2018

São Roque, 15 de fevereiro de 2018.

Ilustríssimo Senhor,

Venho por meio deste, solicitar os bons ofícios de Vossa Senhoria a fim de que seja verificada a situação da laje central da EMEF de Canguera - Professor Euclides de Oliveira.

Tal solicitação se faz necessária uma vez que a mesma encontra-se selada e oferece risco aos alunos, professores, funcionários e demais pessoas que frequentam o prédio público.

Na certeza de que dispensará especial atenção a este Ofício, desde já agradeço, renovando meus mais sinceros protestos de elevada estima e de distinta consideração.

Atenciosamente,


MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO
GUTO ISSA
Vereador

Ao

Ilustríssimo Senhor

JOSE ABÍLIO DOS SANTOS

MD - Coordenador da Defesa Civil de
São Roque - SP



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

- São Roque - Terra do Vinho, Bonita por Natureza -

GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 197/2018-GP

São Roque, 12 de abril de 2018

**Assunto: Requerimento nº 026/2018, de
autoria do Marcos Augusto Issa
H. de Araújo**

Senhor Vereador Presidente,

Em atendimento ao requerimento em referência, vimos proceder ao encaminhamento de cópia da manifestação de nosso Departamento de Educação.

Colocando-nos ao inteiro dispor, agradecemos e aproveitamos a oportunidade para renovar nossos mais altos protestos de estima e apreço.

**CLAUDIO JOSÉ DE GOES
PREFEITO**

Ao
Excelentíssimo Senhor
Newton Dias Bastos
DD Vereador Presidente
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

WMN.-

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Rua São Paulo, 966 - Taboão - 18135-125 - São Roque - SP

www.saoroque.sp.gov.br

PABX: (11) 4784-8500

Gabinete: (11) 4784-8523 ou 4874-8591

E-mail: gabinete@saoroque.sp.gov.br



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque – Terra do Vinho. Bonita por Natureza"

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

De: Departamento de Educação e Cultura

Para: Gabinete do Prefeito

Ref.: Requerimento Vereador no. 026/18, aprovado em 05/03/2018


Exmo. Sr. Prefeito,

Em atenção ao Requerimento 026/18, aprovado em 05/03/2018 do Vereador Marcos Augusto Issa H. de Araujo que solicita informações sobre as providências que estão sendo adotadas referentes ao problema estrutural da laje central da EMEF de Canguera – Professor Euclides de Oliveira, temos a informar:

1. Sim
2. Após vistoria técnica (cópia anexa) foi constatado que a laje em questão, encontra-se com “deflexão na estrutura de concreto amado”. Neste sentido, foi recomendado um reforço da estrutura para garantia da estabilidade da laje. Também foi indicado a contratação provisória de uma empresa de locação para “Escora Metálica Regulável com Altura Variável de 2,00 à 3,10m em 8 unidades, sendo que tal recomendação está sendo processada. Após o escoramento será viabilizada a contratação de empresa especializada em reforço de estrutura em concreto armado para resolução definitiva do problema.

Deste modo, essas são as considerações pertinentes quanto ao solicitado.

São Roque, 10 de abril de 2018


JOSÉ WEBER FREIRE MACEDO

Diretor do Departamento de Educação e Cultura



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Relatório de Vistoria

Ref.: Memorando 002/2018 - Vistoria Técnica na EMEF Euclides de Oliveira.

Conforme solicitado, foi feita a Vistoria Técnica na EMEF Euclides de Oliveira, para verificação de problema estrutural de laje no pátio de entrada da escola.

A Vistoria foi efetuada pelo Engenheiro Civil Antonio Augusto Godinho (Diretor do Departamento de Obras), Engenheiro Civil Fredy William Correia Vieira (Engenheiro Civil - Departamento de Planejamento e Meio Ambiente) e Engenheiro Civil Arthur Henrique Silva Boccato (Chefe de Divisão de Orçamento de Obras – Departamento de Planejamento e Meio Ambiente).

Em vistoria no local, constatou-se que a laje em questão, encontra-se com "Flecha" (Deflexão na estrutura de concreto armado).

Conforme informado pela diretora da unidade escolar, a laje em questão está apresentando o aumento das trincas do revestimento em argamassa.

Desta forma, faz-se necessário a execução de reforço estrutural para garantir a estabilidade da laje.

Com isto, solicito ao departamento de educação a contratação de forma provisória que faça a locação de escoramento com "*Escora Metálica Regulável com altura variável de 2,00m à 3,10m*", em 8 unidades.

Após o escoramento executado, será executada a contratação de empresa especializada de reforço de estrutura em concreto armado para sanar definitivamente o problema da laje. Tal serviço está em processo de projeto e orçamento.

Atenciosamente,

São Roque, 12 de Março de 2018.

Eng.º Arthur Henrique Silva Boccato
Chefe de Div. de Orçamento de Obras - DPO
CREA nº 5081874464

Fredy William Correia Vieira
Eng.º Civil
CREA: 5062800338

Antonio Augusto Godinho
Diretor de Obras



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

São Roque – a terra do Vinho e Bonita por Natureza

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE


Ao,

Claudinei Rosa – Diretor do Planejamento

REF.: Vistoria técnica na EMEF "Prof. Euclides de Oliveira".

Em atendimento à solicitação de vistoria técnica feita pelo Departamento de Educação referente ao memorando nº 020/2017:


1.) Laje do pátio:



O teto apresenta várias fissuras, com um abaulamento visível. Trata-se de um vão de 8,80 m x 11,88 m.

Sugiro que seja feito um estudo para viabilização para montagem de vigas e pilares metálicos para sustentação da laje.

2. Fissuras e juntas de dilatação



Junta de dilatação



Fissuras




PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE


E S T A D O D E S Ã O P A U L O

São Roque – a terra do Vinho e Bonita por Natureza

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE



Fissura em baixo da viga metálica




Junta de dilatação

As juntas de dilatação devem ser tratadas com "mastique" e colocação de mata juntas.
As fissuras devem ser tratadas com telas de nylon.

3. Muro da rampa de entrada



Junta de dilatação



Muro recuado aprox. 3 cm da rampa



Muro deslocado



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

São Roque – a terra do Vinho e Bonita por Natureza

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Demolir e reconstruir aproximadamente 12 metros de muro ou reforçar a estrutura com brocas e vigas ("gigantes").

São Roque, 13 de Novembro de 2017

Pedro Benassi – Engº Civil



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

- São Roque - Terra do Vinho, Bonita por Natureza

GABINETE DO PREFEITO

Ofício n.º 158/2018-GP

São Roque, 28 de março de 2018

Referência: Solicitação de Prazo

Senhor Presidente,

Reportando-nos aos requerimentos abaixo elencados, vimos solicitar dilação de prazo por mais 15 dias, a fim de que possamos apresentar nossa manifestação a contento:

Número:

Autoria do Vereador:

19	Newton Dias Bastos;
20	Etelvino Nogueira;
23	Rogério Jean da Silva;
25	Etelvino Nogueira;
26	Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo

Colocando-nos ao inteiro dispor, agradecemos de antemão e aproveitamos a oportunidade para renovar os protestos da mais elevada estima e apreço.

**CLAUDIO JOSÉ DE GÓES
PREFEITO**

Ao
Excelentíssimo Senhor
Newton Dias Bastos
DD Presidente
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

WMN.-

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Rua São Paulo, 966 - Taboão - 13.135-125 - São Roque - SP
www.saoroque.sp.gov.br
PABX: (11) 4784-8500
Gabinete: (11) 4784-8523 ou 4874-8591
E-mail: gabinete@saoroque.sp.gov.br