



	TERMO DE NOTIFICAÇÃO DE SANEAMENTO – TNS Conforme Deliberação ARSESP N°. 31 de 01/12/2008	
1. ÓRGÃO FISCALIZADOR		TNS.SAFI-0132-2021
NOME:	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – ARSESP	
ENDEREÇO:	Rua Cristiano Viana, nº 428 – 1º andar – São Paulo – SP – CEP 05411-902	
TELEFONE:	(11) 3204-2100	
2. PRESTADORA NOTIFICADA		
NOME:	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	
MUNICÍPIO:	São Roque	
ENDEREÇO:	RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 652	
3. REFERÊNCIA		PROCESSO ARSESP.SAN-9012-2020
Contrato de Programa n°. 255/2012 e Convênio de Cooperação n°. 0004/2012.		
4. OBJETO		
Sistemas Fiscalizados: Sistema de Abastecimento de Água, Sistema de Atendimento Comercial.		
5. NÃO CONFORMIDADES CONSTATADAS, DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES		
Em anexo.		
6. REPRESENTANTE DO ÓRGÃO FISCALIZADOR		
NOME:	Rodolfo Gustavo Ferreras	
CARGO/FUNÇÃO:	Superintendente de Fiscalização dos Serviços de Saneamento Básico	
São Paulo - SP, 14 de abril de 2021		ASSINATURA: _____
RECEBI EM ____/____/____		Assinatura/Carimbo
<p>Nos termos do artigo 2º da Deliberação ARSESP n°. 31/08, segue o presente Termo de Notificação. As não conformidades constatadas estão descritas no Relatório e Laudo de Constatação Técnica, parte integrante do presente Termo de Notificação. O cumprimento das determinações no prazo estipulado não elide a possibilidade de aplicação da penalidade prevista para a não conformidade apontada. O não cumprimento das determinações no prazo estipulado poderá ensejar a aplicação da penalidade de multa prevista no Artigo 9º, I da Deliberação ARSESP n°. 31/08. A notificada tem o direito de, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data do recebimento deste Termo de Notificação, manifestar-se, nos termos da Deliberação ARSESP n°. 31/08. A eventual manifestação deverá ser encaminhada ao Diretor Responsável por este TNS, a quem compete revê-lo ou ratificá-lo. A ausência de manifestação indicará o acatamento das não conformidades apontadas e o descumprimento das determinações, recomendações e dos respectivos prazos para regularização ou implementação, estabelecidos conforme o caso.</p>		



ANEXO AO TERMO DE NOTIFICAÇÃO

RECOMENDAÇÃO: 128-2021-RC-1 / Booster - RM0000007419 - BOOSTER VL.VILMA/ROSÁRIO

Não possui gerador. Eventuais ocorrências de falta de energia, mencionado pela prestadora causam a paralisação do BOOSTER VL.VILMA/ROSÁRIO interrompendo o abastecimento da região da Vila Vilma. Como infelizmente a instalação não possui gerador de energia elétrica, e sendo a localidades de topografia mais elevada, necessitando de considerável tempo para recuperação dos sistemas, recomenda se entrar em contato com a CPFL, responsável pela distribuição, e informar a situação.

Conforme Laudo de Constatação Técnica RLFS.SAFI-0207-2021, item 128-2021-RC-1:

Recomendação: Não possui gerador. Eventuais ocorrências de falta de energia, mencionado pela prestadora causam a paralisação do BOOSTER VL.VILMA/ROSÁRIO interrompendo o abastecimento da região da Vila Vilma. Como infelizmente a instalação não possui gerador de energia elétrica, e sendo a localidades de topografia mais elevada, necessitando de considerável tempo para recuperação dos sistemas, recomenda se entrar em contato com a CPFL, responsável pela distribuição, e informar a situação.

RECOMENDAÇÃO: 128-2021-RC-2 / Sede Água - SAA

Oportunamente a prestadora informou que existem melhorias previstas e em andamento, que visam reforçar os sistemas de adução, reservação e distribuição de água, trazendo maior segurança operacional, para os bairros Vila Vilma e Altos da Serra. De acordo com informações e dados apresentados pela prestadora, as melhorias incluem varias obras, com previsão de término 08/05/2022.

Conforme Laudo de Constatação Técnica RLFS.SAFI-0207-2021, item 128-2021-RC-2:

Recomendação: Devido a ocorrência de intermitência no abastecimento de água nos bairros Vila Vilma e Altos da Serra, e considerando que as obras de melhorias estão em andamento, recomenda se que a prestadora adote medidas para mitigar a situação e o descontentamento da população. Por exemplo, sugere se melhorar a comunicação com a população através dos meios de comunicação, através da Prefeitura Municipal, informando sobre as obras, os benefícios esperados, os prazos, informando brevemente sobre os dias de intermitência e disponibilizando caminhões pipa, tendo em vista que estamos passando por grave pandemia.