



OF.SF.SAFI-0408-2020

São Paulo - SP, 31 de julho de 2020

**Assunto:** Posicionamento de NCs  
**Ref.:** TNS.SAFI-0075-2020  
**Município:** São Roque  
**Processo:** ARSESP.SAN-9207-2015

Prezado Senhor,

Após análise da manifestação da Sabesp - São Roque, encaminhada através do ofício PR-982/2020, sobre o Termo de Notificação de Saneamento referenciado, informamos:

**Não Conformidade 493-2020-NC-2 / Estação de Tratamento de Esgoto - FOSSA FILTRO GOIANÃ:** Não possui licença de operação válida.

**493-2020-DT-1:** Providenciar a licença e enviar cópia.

**Prazo para Cumprimento:** 20/09/2020

**Posição do Parecer:** Deferido

Prazo deferido.

**Não Conformidade 493-2020-NC-3 / Estação de Tratamento de Esgoto - FOSSA FILTRO GOIANÃ:** Não foram entregues os dois últimos laudos de análises do esgoto bruto e do esgoto tratado, montante, jusante, contendo todos os parâmetros do artigo 18 do Decreto 8.468/1976.

**493-2020-DT-2:** Enviar os laudos completos de forma a atender à legislação.

**Prazo para Cumprimento:** 20/09/2020

**Posição do Parecer:** Deferido

Prazo deferido.

**Não Conformidade 493-2020-NC-4 / Captação Subterrânea - POÇO PROFUNDO MOMBAÇA:** Não possui outorga de captação.

**493-2020-DT-3:** Providenciar outorga junto ao órgão competente.

**Prazo para Cumprimento:** 20/09/2020

**Posição do Parecer:** Deferido

Dilação de prazo deferida

Ilustríssimo(a) Senhor(a)

**Marcel Costa Sanches**

Superintendente

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Rua Costa Carvalho, 300

05429-900 - São Paulo - SP



---

**Não Conformidade 493-2020-NC-5 / Estação de Tratamento de Esgoto - ETE - RESIDENCIAL SHANGRILÁ:** Não possui licença de operação válida. Não apresentou Licença de Operação da ETE Subsistema Carmo

**493-2020-DT-4:** Providenciar a licença junto ao órgão competente.

**Prazo para Cumprimento:** 20/09/2020

**Posição do Parecer:** Deferido

Dilação de prazo deferida

**Não Conformidade 493-2020-NC-6 / Estação de Tratamento de Esgoto - ETE - RESIDENCIAL SHANGRILÁ:** Não foram entregues os dois últimos laudos de análises do esgoto bruto e do esgoto tratado, montante, jusante, contendo todos os parâmetros do artigo 18 do Decreto 8.468/1976.

**493-2020-DT-5:** Enviar os laudos completos de modo a atender à legislação.

**Prazo para Cumprimento:** 20/09/2020

**Posição do Parecer:** Deferido

Dilação de prazo deferida

**Não Conformidade 493-2020-NC-7 / Estação de Tratamento de Água - ETA São Roque:** O índice de utilização da infra-estrutura de água está acima da capacidade nominal.

**493-2020-DT-6:** Sanar a não conformidade e/ ou enviar as informações/ dados revisados.

**Prazo para Cumprimento:** 20/09/2020

**Posição do Parecer:** Deferido

Dilação de prazo deferida

**Não Conformidade 493-2020-NC-8 / Manancial - Ribeirão Sorocamirim:** A vazão captada não está acima da vazão outorgada. Os dados de captação estão incompletos e as nomenclaturas na planilha estão inconsistentes, impossibilitando a avaliação completa do Sistema Sede de Abastecimento de Água.

**493-2020-DT-7:** Enviar dados completos, revisando as nomenclaturas do poços em todos os campos da Planilha. Indicar quais poços estão ativos ou inativos.

**Prazo para Cumprimento:** 20/09/2020

**Posição do Parecer:** Deferido

Dilação de prazo deferida

**Não Conformidade 493-2020-NC-9 / Estação Elevatória de Esgoto - EEE VILA AMARAL:** A EEE está recalando mais que a capacidade da bomba. Não enviou os dados de número de ligações atendidas por EEE, impossibilitando avaliação.

**493-2020-DT-8:** Enviar dados de número de ligações atendidas por cada EEE.

**Prazo para Cumprimento:** 20/09/2020

**Posição do Parecer:** Deferido

Dilação de prazo deferida

**Não Conformidade 493-2020-NC-11 / Sistema de Esgotamento Sanitário:** Não apresentou outorga de Lançamento

**493-2020-DT-9:** Providenciar outorga junto ao órgão competente.

---



---

**Prazo para Cumprimento:** 20/09/2020

**Posição do Parecer:** Deferido

Dilação de prazo deferida

**Não Conformidade 493-2020-NC-15 / Sistema de Esgotamento Sanitário:** O Índice de utilização da infraestrutura de esgoto (ETE) da Sede está acima da capacidade nominal.

**493-2020-DT-10:** Sanar a não conformidade e/ ou enviar as informações/ dados revisados.

**Prazo para Cumprimento:** 20/09/2020

**Posição do Parecer:** Deferido

Dilação de prazo deferida

**Não Conformidade 493-2020-NC-16 / Sistema de Abastecimento de Água:** Não enviou dados da capacidade de reservação do reservatório.

**493-2020-DT-11:** Enviar dados completos.

**Prazo para Cumprimento:** 20/09/2020

**Posição do Parecer:** Deferido

Dilação de prazo deferida

**Não Conformidade 493-2020-NC-17 / Sistema de Abastecimento de Água:** Verificou-se que índice de reservação no subsistema está abaixo do 1/3 do volume de água produzido.

**493-2020-DT-12:** Sanar a não conformidade e/ ou enviar as informações/ dados revisados.

**Prazo para Cumprimento:** 20/09/2020

**Posição do Parecer:** Deferido

Dilação de prazo deferida

Sem mais para o momento, reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

**Rodolfo Gustavo Ferreras**

Superintendente de Fiscalização dos Serviços de Saneamento Básico