



OF.SF.SAFI-0041-2019

São Paulo - SP, 28 de fevereiro de 2019

Assunto: Posicionamento de NCs

Ref.: TNS.SAFI-0047-2018

Município: São Roque

Processo: ARSESP.SAN-9207-2015

Prezado Senhor,

Após análise da manifestação da Sabesp - São Roque, encaminhada através do ofício PR-1169/2018, sobre o Termo de Notificação de Saneamento referenciado, informamos:

5-2018-NC-2: Estado de conservação insatisfatório Equipamento retirado.

5-2018-DT-2: Providenciar instalação de equipamento retirado. Misturador/Floculador mecanizado foi retirado.

Prazo para Cumprimento: 30/06/2018

Posição do Parecer: Atendido

5-2018-NC-7: Reservatório em estado de conservação insatisfatório

5-2018-DT-7: Promover a melhora nas condições de conservação do reservatório.

Prazo para Cumprimento: 30/09/2018

Posição do Parecer: Atendido

5-2018-NC-8: Reservatório em estado de conservação insatisfatório Vandalizado. Pichações.

5-2018-DT-8: Realizar a pintura do reservatório e promover a segurança da área através de barreira física eficiente.

Prazo para Cumprimento: 30/09/2018

Posição do Parecer: Atendido

5-2018-NC-11: Reservatório em estado de conservação insatisfatório Vandalizado.

5-2018-DT-10: Realizar pintura do reservatório.

Prazo para Cumprimento: 12/05/2018

Posição do Parecer: Atendido

Sem mais para o momento, reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente,

Rodolfo Gustavo Ferreras

Superintendente de Fiscalização dos Serviços de Saneamento Básico

Ilustríssimo(a) Senhor(a)

Marcel Costa Sanches

Superintendente de Assuntos Regulatórios

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Rua Costa Carvalho, 300

05429-900 - São Paulo - SP