



Memorando 6.620/2023

De: Antônio G. - GP-DC

Para: CMSR - CÂMARA MUNICIPAL SÃO ROQUE

Data: 18/07/2023 às 10:37:57

Setores envolvidos:

GP-DC, CMSR

Relatório de Vistoria

Aos Cuidados da Câmara Municipal de São Roque.

Data da Realização: 18/07/2023.

Local: Rua São Roque nº 355 - (Câmara Municipal de São Roque) - Bairro: Centro - São Roque.

Autor: Michael dos Santos

Participantes: Antonio Augusto Godinho - Coordenador e Eng. Defesa Civil

Solicitante: Rafael Tanzi (Presidente da Câmara) - Kelly Tachiro (Diretor geral) - Mauricí (Diretor Administrativo).

No Local: Ausentes.

- Descrição da área no momento da vistoria

Efetuada vistoria no local citado, esta COMPDEC constatou vários processos patológicos de infiltração oriundos do telhado nos seguintes locais da mesma.

- ° Infiltração no saguão em frente ao memorial (gesso do teto com sinais de infiltração).
- ° Infiltração no saguão de passagem (gesso do teto com sinais de infiltração).
- ° Infiltração em frente a porta do legislativo (gesso do teto e parede).
- ° Infiltração na sala de comissão (gesso do teto e paredes laterais).
- ° Sala do diretor administrativo (canto do teto e paredes).
- ° Sala di vigia (canto do teto e paredes).
- ° Sala de alguns vereadores (gesso do teto).
- ° Sala da recepção (gesso do teto com infiltração).

Conclusão

Esta COMPDEC avalia que, há necessidade de manutenção preventiva (urgente) nas sala de comissões, plenário e sala de reunião devido os tetos serem de forro de gesso. Para mitigação dessas áreas e preservação de vidas

humanas.

Antônio Augusto Godinho
coordenação de defesa civil

Anexos:

001.JPG
002.JPG
003.JPG
004.JPG
005.JPG
006.JPG
007.JPG
008.JPG
009.JPG
010.JPG
011.JPG



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8025-BFBF-6234-ABF8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANTÔNIO AUGUSTO GODINHO (CPF 064.XXX.XXX-74) em 18/07/2023 10:38:14 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saoroque.1doc.com.br/verificacao/8025-BFBF-6234-ABF8>